



## COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

### ORDINANZA SINDACALE

<p>N 13 Data 14-02-2023</p>	<p><b>OGGETTO:</b> REVOCA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI N. 11 DEL 10.02.2023 E N. 12 DEL 11.02.2023 - NON POTABILITA' DELL'ACQUA PER IL SUPERAMENTO DEI LIVELLI DI PARAMETRO DI CUI ALL'ALLEGATO 1 PARTE B DEL D.LGS. 31/2001 E SS. MM. E II.</p>
---------------------------------	--

#### IL SINDACO

Richiamate le proprie ordinanze n. 11 del 10.02.2023 con la quale si ordinava agli abitanti delle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 44 dell'acquedotto comunale (zona di Ponte Armellina – casottino presso strada Provinciale) e n. 12 dell' 11.02.2023 con la quale si ordinava agli abitanti delle zone corrispondenti al punto di prelievo n. 24 (Scotaneto) e punto di prelievo n. 21 (Via Piana) dell'acquedotto comunale che l'acqua proveniente dalle reti dell'acquedotto stesso non poteva essere destinata al consumo umano;

Dato atto che nella stessa si comunicava che la revoca del provvedimento era subordinata all'acquisizione da parte del Comune di Urbino di una nota del Dipartimento di Prevenzione AST Pesaro Urbino - Servizio Igiene degli alimenti e delle nutrizione - nella quale si comunica che i parametri dell'acqua prelevati presso i punti di prelievo n. 44, n. 24 e n. 21 dell'acquedotto di Urbino erano conformi alla normativa di legge;

Preso atto della nota del Dipartimento di Prevenzione AST Pesaro Urbino - Servizio Igiene degli alimenti e delle nutrizione - del 14.02.2023 nostro prot. 4618, con la quale sono stati inviati i risultati degli esami batteriologici e chimici eseguiti sul campione di acqua prelevato presso i punti di prelievo n. 44, n. 24 e n. 21 dell'acquedotto di Urbino, i quali hanno dimostrato la conformità a quanto previsto dall'allegato I del D.Lgs. 31/01 e ss.mm.ii.;

Considerato che dalla citata nota Dipartimento di Prevenzione AST Pesaro Urbino - Servizio Igiene degli alimenti e delle nutrizione - visti i risultati delle analisi eseguite e quanto si propone la revoca delle ordinanze sindacali di non potabilità n. 11 del 10.02.2023 e 12 dell' 11.02.2023;

Ritenuto per i motivi sopraesposti di dover procedere alla revoca delle proprie ordinanze n. 11 del 10.02.2023 e 12 dell' 11.02.2023, essendo cessate le motivazioni per la sua adozione;

Visti

- l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- l'art. 7 comma 1 e l'art. 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

la revoca delle proprie ordinanze n. 11 del 10.02.2023 e 12 dell' 11.02.2023 essendo cessate le motivazioni della sua adozione

## INFORMA

1. che responsabile del presente procedimento è l'Arch. Mandolini Mara P.O. Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP e la struttura dove sono depositati gli atti relativi al procedimento stesso si trova in Via Santa Chiara n.24 presso l'ufficio Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP. Comune di Urbino;
2. che avverso il presente atto è ammesso, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi (120) giorni decorrenti sempre dalla data di notificazione;

## DISPONE

che copia del presente provvedimento:

1. venga notificata agli abitanti della località sopracitata la presente ordinanza;
2. venga trasmessa alla Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;
3. venga trasmessa al Dipartimento di Prevenzione AST Pesaro Urbino - Servizio Igiene degli alimenti e delle nutrizione per gli adempimenti di competenza;
4. venga trasmessa a Marche Multiservizi per gli adempimenti di competenza;

IL SINDACO

Maurizio Gambini



Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal 14.02.2023 al 01.03.2023

Il/La responsabile per la pubblicazione

